

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1371/21-9-25046	2026.1.12	<p>存在问题：</p> <p>1、巡检周期45s。</p> <p>2、监测监控设备未定期进行调校；</p> <p>3、无巡检记录表、传感器调校记录表；</p> <p>4、开停传感器未接入系统。</p> <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	