

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1495/25-P-252392~252404	2026.1.12	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	 华亭煤业大柳煤矿有限公司 2025.12.31
4	GX-B1337/22-P-25151~25163	2026.1.12	本次共检互感器13台，13台互感器所检项目合格。	 华亭煤业大柳煤矿有限公司 2025.12.31